



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»

123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д.6  
тел.8(499)190-48-61, факс 8(499)196-62-77

«Утверждаю»  
Главный врач ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России



А.С. Богдан

2014 г.

Регистрационный № 1337 г / 2014

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

на основании заявления № 149/14

от 10 ноября 2014 г.

**Организация-заявитель:** "HEATMANN GmbH"

Адрес: Lange Str. 59, DE31675, Buckeburg, Германия

**Организация-изготовитель:** "HEATMANN GmbH"

Адрес: Lange Str. 59, DE31675, Buckeburg, Германия

**Наименование продукции:** «Воздухонагреватели т.м. «HEATMANN»:

- серии «LINE», модели: LN, LNP, LNA, LNW, LNE;
- серии «LINE FAN», модели: LF, LFP, LFA, LFW, LFC, LFE;
- серии «CUBE ELITE», модель: CE;
- серии «CUBE», модели: CN, CT, CNF, CR

Код ТН ВЭД: 7322 90 000 0

**Область применения:** для дошкольных и медицинских учреждений

**Продукция изготовлена в соответствии с:** документацией изготовителя



**Перечень документов, представленных на экспертизу:** заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний.

**Характеристика продукции:** согласно документации изготовителя

### ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 62/62-ТО-14 от 09 октября 2014г. ИЛЦ Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (Регистрационный номер аттестата аккредитации ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21ПТ43; Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН № ГСЭН. RU.ЦОА.023.554) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г. (глава II раздел 7)

Вещества, показатели (факторы)

Определяемые показатели	НД на метод испытаний	Допустимый уровень (не более)	Результат испытаний
Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА	СН 2.2.4/2.1.8-562-96	65	48,1
Напряженность электростатического поля, кВ/м	СанПиН 2.2.4.1191-03 МУК 4.3.2491-09	20	1,9
Напряженность электрического поля частотой 50 Гц, кВ/м	СанПиН 2.2.4.1191-03 МУК 4.3.2491-09	5	1,1
Корректированный уровень виброскорости, дБА	ГОСТ 12.1.012-90	92	66,5

По результатам проведенных испытаний продукции: Воздухонагреватели т.м. «HEATMANN»: - серии «LINE», модели: LN, LNP, LNA, LNW, LNE; - серии «LINE FAN», модели: LF, LFP, LFA, LFW, LFC, LFE; - серии «CUBE ELITE», модель: CE; - серии «CUBE», модели: CN, CT, CNF, CR отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 7), **не установлено.**

**Протокол испытаний указанных образцов продукции** отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

**Область применения:** для дошкольных и медицинских учреждений

**Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:**  
в соответствии с документацией изготовителя



**Информация, наносимая на этикетку:** в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Воздухонагреватели т.м. «HEATMANN»: - серии «LINE», модели: LN, LNP, LNA, LNW, LNE; - серии «LINE FAN», модели: LF, LFP, LFA, LFW, LFC, LFE; - серии «CUBE ELITE», модель: CE; - серии «CUBE», модели: CN, CT, CNF, CR **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 7)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **контроля качества продукции на территории Таможенного союза (Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь)**.

Эксперт



В.Н.Артюшин



